



Перед судом предстанет начальник Княжпогостского района электрических сетей, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Княжпогостского района электрических сетей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия в ночь на 30 августа 2014 года около дома по улице Дзержинского города Емва было обнаружено тело 26-летней местной жительницы. Девушка направлялась в один из баров, расположенных в указанном районе. Недалеко от бара она сошла с тротуара на газон, где потеряла сознание и упала на землю. В ходе осмотра места происшествия в непосредственной близости от тела были обнаружены оборванные концы электропровода ЛЭП, которые в момент происшествия находились под напряжением. Впоследствии было установлено, что потерпевшая задела телом указанный провод, упала и получила поражение техническим электричеством (электротравму), от которой скончалась на месте происшествия.

Произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения фигурантом своих служебных обязанностей. Обвиняемый, будучи обязанным в силу занимаемой должности проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования, разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий, обладая необходимой и достаточной информацией, а также временем и техническими возможностями, грубо нарушил установленные правила и инструкции. В частности, не провел плановую замену ветхих неизолированных проводов; не принял мер к установлению и отражению в документах истинного состояния линии электропередачи, а именно, об использовании на одном пролете проводов разных сечений; допустил использование существенно завышающей перегрузки автоматического выключателя, защищающего воздушную линию электропередачи; зная о длительной эксплуатации и ветхости проводов на указанном участке, несоблюдении габаритных расстояний между воздушной линией электропередачи и стоящими рядом деревьями, а также о наличии вросших в провода деревьев, не предпринял своевременных мер к проведению внеочередного осмотра данного участка, замене проводов, другого электрооборудования, устранению дефектов.

В результате допущенных нарушений произошел разрыв фазного провода, из-за чего концы



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

провода, находящиеся под электрическим напряжением, упали на землю в непосредственной близости от места отдыха граждан, при этом автоматический выключатель не сработал, из-за чего своевременно аварийная неисправность сотрудниками Княжпогостского РЭС не была установлена, и линия электропередач не была обесточена, что в конечном итоге привело к тяжким последствиям.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Мая 2015

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/931190>