



В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего при строительстве многоквартирного дома



Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего машиниста башенного крана ООО «Кран плюс», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

По данным следствия, 08 декабря 2017 года в ходе выполнения работ по монтажу плит перекрытия строящегося многоквартирного жилого дома по улице Тентюковской каменщика 1990 года рождения задело стропами башенного крана, после чего он повис на них, и, не удержавшись, упал с высоты 12 этажа (33м) на рабочую площадку, получив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

Следствием установлено, что в нарушение установленных требований машинист башенного крана производил монтаж плит перекрытия с неаттестованными каменщиками, не имеющими квалификации стропальщиков, которые работали без карабина предохранительного пояса, закрепленного за монтажную петлю ранее смонтированной панели. Кроме того, фигурант начал и продолжил движение краном, не убедившись в том, что в зоне работы нет посторонних людей.

В ходе предварительного расследования фигурант возместил причиненный родственникам погибшего имущественный ущерб и моральный вред.

С учетом данных обстоятельств, в соответствии с требованиями закона уголовное дело направлено в суд для назначения фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

19 Марта 2018

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1211016>